

Požární poplachové směrnice

pro objekt ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Horská 3, budova A a B

Tato požární poplachová směrnice je zpracována v souladu s ustanovením § 32 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Požární poplachová směrnice vymezuje činnosti všech osob v objektu při vzniku požáru.

Tato požární poplachová směrnice platí i pro ČVUT Fakultu strojní.

a) postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru

Každý, kdo zpozoruje požár, se snaží podle vlastních sil tento likvidovat buď improvizovanými hasebními prostředky nebo přenosnými hasicími přístroji, nebo nástennými hydranty, popř. požár lokalizovat. Pokud to situace dovoluje, je nutné odstranit hořlavé látky z dosahu účinků požáru. Nestačí-li svými silami a prostředky ke zdolání požáru, okamžitě zajistí oznámení požáru na vrátnici budovy B nebo veřejnou ohlašovnu požáru a v objektu vyhlásí požární poplach voláním „HOŘÍ“ a/nebo sirénou umístěnou v budově B v každém nadzemním podlaží. Tlačítka pro spuštění sirény jsou instalována v každém podlaží u schodiště a ve vrátnici budovy B. A dále neodkladně zajistí oznámení požáru telefonicky na telefonní číslo 150 a následně ve vrátnici budovy B.

b) způsob vyhlášení požárního poplachu

Požární poplach se v objektech A a B vyhlašuje voláním „HOŘÍ“ nebo jiným vhodným způsobem tak, aby přítomné osoby byly varovány a mohly zahájit evakuaci z budovy.

c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu

Všechny osoby ukončí svoji činnost, zejména vedoucí zaměstnanci zabezpečí evakuaci osob z objektů, v případě potřeby zabezpečí vypnutí a uzavření inženýrských sítí a soustředí se s ostatními před budovou. Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout osobní a věcnou pomoc.

d) telefonní číslo ohlašovny požáru:

Místo pro hlášení požáru – vrátnice v budově B

224 359 124

778 767 206

150 nebo **112**

950 850 011

Operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy,

e) telefonní čísla tísňového volání:

Policie České republiky

158

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

155

f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb:

pohotovost elektro

pohotovost voda

pohotovost plyn

224 915 151

840 111 112

1239

e) hlavní uzávěry a vypínače:

Hlavní vypínač elektrické energie je umístěn v rozvodně v budově A v 1. NP, který slouží pro odpojení obou budov. Hlavní uzávěr vody pro budovu A je v suterénu budovy A. Hlavní uzávěr vody pro budovu B je v suterénu budovy B. Hlavní uzávěr plynu je pro obě budovy v suterénu budovy B. Vypnutí a uzavření inženýrských sítí zajistí ostraha.

Tyto požární poplachové směrnice musí být umístěny tak, aby byly dobré viditelné a trvale přístupné. Povinností všech osob je počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu vzniku požáru.

Schválil:

.....
Doc. Ing. Pavel HRUBEŠ, Ph.D.
Děkan Fakulty dopravní ČVUT

Praha, duben 2020

Zpracovaly:

Ing. Šárka Navarová, PhD., osvědčení odborné způsobilosti č. Š 315/95

Ing. Kateřina Rokosová, osvědčení odborné způsobilosti Z – OZO – 91/2020

Code* PPS_CVUT_FD_A_B_V01_04-2020.docx